

«Утверждаю»

Заместитель директора

ООО «Ферганский НПЗ»

Мыльцын А. В.

«25» 02 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тестирование шлангов высокого давления для налива СУГ

I. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

Шланг с фитингом металлической оплёткой неармированный тип II Ø38мм L-4000мм (ГОСТ 6286-2017) предназначен для налива сжиженных углеводородных газов (СУГ) в автомобильные цистерны.

Организация проводящее освидетельствование должна иметь соответствующий сертификат и разрешение для проведения.

II. ОСНОВА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОДУКТА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУПЛЕННОГО ПРОЕКТА)

На основании плана переработки сырья, на основании годовой нормативной потребности Ферганского НПЗ, поданы заявки на проведение испытаний рукавов с неармированной металлической оплёткой II Ø 38 мм, L-4000 мм;;

III. СТРАХОВАНИЕ ТОВАРОВ

Не требуется

IV. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Наименование показателя

Значение

Не требуются

V. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА

Резиновые рукава паропроводные должны быть изготовлены из маслобензостойкой резины, армированные специальной нитью и стальной оплёткой, с специальным соединительным фитингом.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Не требуется

VII. ТРЕБОВАНИЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА

Автомобилларга газ қуйиш шохобчаларини (АГҚШ) техник ва хавфсиз ишлатиш.
қоидалари ПБ 15-32-08 банд 129-132 гача

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Не требуется

IX. ТРЕБОВАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Организация проводящее тестирование должна иметь соответствующий сертификат и разрешение для проведения подобных работ.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Наименование	Ед.изм	Количество
Шланг с фитингом, металлической оплёткой, неармированный L-4000мм, Ø 38мм	шт	4,0
Всего:	шт	4,0

Срок проведения тестирования должен быть произведён в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

XI. ТРЕБОВАНИЯ К ШЕФМОНТАЖУ (ЕСЛИ МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ)

Не требуется

XIV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Не требуется

XII. ПЕРЕДАВАЕМАЯ В МЕСТЕ С ТОВАРОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сертификат освидетельствования или акт проведённых работ

XIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (СРОК, МЕСТО)

3 месяца

Согласовано:

Главный механик:

Омонов М.

Члены экспертной технической комиссии:

Руководитель цеха № 4:

Аскарров Р. Р.

Механик цеха № 4

Алиев Л.

Руководитель РП-7:

Рустамов А.